MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2020/008 R5

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a kouřotěsný uzávěr: Ocelové dveře jednokřídlové, typ ZK - PO
Požární uzávěr: Ocelové dvoukřídlové dveře, typ ZK - 2 – PO
– dveřní křídla otočná, plná, hladká, s polodrážkou, osazená v ocelové zárubni

Výrobce:
MRB Sazovice, spol. s r.o.
U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4
Místo výroby: **Sazovice 191, 763 01 Mysločovice**
Česká republika
IČO: 63488051

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

  STO č. 209-008-20 R5 ze dne 26.06.2026 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 26.06.2031

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-008-20 R5	**Jednokřídlové dveře osazené v ocelové zárubni – typ ZK PO:** **E 45-C / EI_1 15-C / EI_2 30-C / EW 30-C / EW 45-C** – tepelné namáhání z obou stran; **E 45-C / EI_1 30-C / EI_2 30-C / EW 30-C / EW 45-C** – tepelné namáhání ze strany bez závěsů; **E 45-C / EI_1 15-C / EI_2 30-C / EW 30-C / EW 45-C** – tepelné namáhání ze strany se závěsy; **Jednokřídlové dveře osazené v ocelové zárubni – typ ZK PO s panikovým zámkem:** **E 30 / EI_1 15 / EI_2 30 / EW 30 - C** – dveřní křídlo otevírané směrem k tepelnému namáhání; **E 45 / EI_1 30 / EI_2 30 / EW 45 - C** – dveřní křídlo otevírané směrem od tepelného namáhání; **Dvoukřídlové dveře osazené v ocelové zárubni – typ ZK - 2 –PO:** **E 60-C / EI_1 20-C / EI_2 30-C / EW 60-C** – tepelné namáhání z obou stran; **E 60-C / EI_1 30-C / EI_2 30-C / EW 60-C** – tepelné namáhání ze strany se závěsy; **E 120-C / EI_1 20-C / EI_2 30-C / EW 120-C** – tepelné namáhání ze strany bez závěsů
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-008-20 R5	**Sa_3-C / S_{200}-C** – pouze jednokřídlové dveře osazené v ocelové zárubni – typ ZK PO
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	**DP1**
Součinitel prostupu tepla U_D	ČSN 73 0540-2	**1,8 W/(m².K)**
Vzduchová neprůzvučnost R_w	ČSN 73 0532	**35 (-1;-4) dB**

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-008-20 R5 ze dne 26.06.2026**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 02.01.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: **26. června 2026**

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209
Mendelova univerzita v Brně

Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209