



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **MRB Sazovice, spol. s r.o.**
Sazovice 191
763 01 Mysločovice

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 15 - 682/Z

Výrobek: **Protipožární plechové dveře ZK-PO v ocelové zárubni**

Popis: Jednokřídlové protipožární plechové dveře ZK-PO, tl. 43 mm, jmenovité rozměry 900 x 1970 mm, v ocelové obložkové zárubni s těsněním, s dřevěným prahem s těsněním. Složení křídla: žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm; výplň - Fermacell tl. 10 mm, Rockwool Steprock HD tl. 20 mm, Fermacell tl. 10 mm - lepené vrstvy; žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-3 ^{*)} , ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -4) \text{ dB}$

^{*)} Zkušební postup je v souladu se současně platnou normou ČSN EN ISO 10140-2


Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 111/09. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **05.10.2015**
Platnost do: **19.10.2017**
Vypracoval: **Ing. Miroslav Figalla**


Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště